

## 雲林地方檢察署建築類公共設施維護管理情形表

填報日期：109年7月13日

項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
1	本署第一、第二、第三辦公室	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建築法第 77 條。</li> <li>2. 消防法第 6 條及第 9 條。</li> <li>3. 電業法第 60 條。</li> <li>4. 建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。</li> <li>5. 建築物昇降設備設置及檢查管理辦法。</li> <li>6. 各類場所消防安全設備設置標準。</li> <li>7. 消防安全設備檢修及申報辦法。</li> <li>8. 用電場所及專任電氣技術人員管理規則。</li> <li>9. 機電設備維護契約。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建築物公共安全檢查：目前第一辦公室進行耐震補強工程，預計 109 年 7 月 10 日竣工。</li> <li>2. 昇降（電梯）設備：委託專業廠商依「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」及維護契約之規定，每月辦理 1 次一般維護保養，並於每半年辦理 1 次年度安全檢查。最近 1 次年度安全檢查於 109 年 6 月 16 日辦理。</li> <li>3. 空調及冷卻水塔：依本機關每年辦理 2 次保養，最近 1 次保養日期為 108 年 10 月 16 日。</li> <li>4. 消防設備：委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」規定，每半年檢查維護 1 次，最近 1 次檢查維護日期為 109 年 6 月 12 日。</li> <li>5. 高低壓電力設備：委託專業廠商依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」規定及維護契約之規定，每年辦理 2 次檢驗，最近 1 次檢驗於 109 年 5 月 11 日辦理。</li> </ol>